

- c) **higieny, zdrowia i środowiska** – należy wygrodzić miejsce prowadzenia robót, tak aby uchronić przed upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu, należy chronić przed zasypaniem pracownika w wykopie wąsko przestrzennym przy braku lub niewłaściwym zabezpieczeniu ścian wykopu. Sieć z przyłączami będą wykonane szczelnie z rur polietylenowych połączonych szczelnie za pomocą zgrzewania doczołowego i muf elektrooporowych. Materiał polietylen, jest obojętny dla środowiska naturalnego.
- d) **bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów** – całość inwestycji ze względu na jej charakter (inwestycja liniowa) będzie zlokalizowana pod ziemią. Dostęp do sieci i jej eksploatacja będzie się odbywać poprzez zasuwki zamontowane na sieci i hydranty nadziemne.
- e) **ochrony przed hałasem** – inwestycja ze względu na zlokalizowanie jej pod ziemią nie generuje hałasu
- f) **oszczędności energii i izolacyjności cieplnej** - nie dotyczy
- g) **zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych** – inwestycja nie korzysta z zasobów naturalnych
- Dodatkowo określa się następujące warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu:
- 1a) **zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię ciepłą i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników** – Zaopatrzenie w wodę z proj. wodociągu w90 zlokalizowanego na dz. nr 709/3. Zaopatrzenie w energię do zasilania urządzeń z agregatów prądotwórczych. Energia ciepła i paliwa nie będą wykorzystywane
- 1b) **usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów** – Inwestycja nie generuje ścieków i wody opadowej. Odpady w postaci folii i itp., będą gromadzone w kontenerze i wywiezione z terenu budowy przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów.
- 2a) **możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu** – nie dotyczy
- 3) **możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego** – stan techniczny będzie kontrolowany poprzez coroczne przeglądy sieci przez gestora sieci wodociągowej;
- 4) **niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich** – nie dotyczy
- 5) **warunki bezpieczeństwa i higieny pracy** – nie dotyczy
- 6) **ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej** – nie dotyczy
- 7) **ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską** – nie dotyczy
- 8) **odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej** – sieć będzie prowadzona w sposób umożliwiający zlokalizowanie w przyszłości innych sieci podziemnych.
- 9) **poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej** – nie dotyczy
- 10) **warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie Budowy** – Teren inwestycji zostanie wygrodzony, tak aby uchronić przed upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu. Wykopy będą zabezpieczone szalunkami, aby uchronić przed zasypaniem pracownika podczas prac w wykopie.