

Stężyca, dnia 05.09.2022

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Dotyczy postępowania: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stężyca

Identyfikator postępowania: 5ad5a560-b5d9-47ff-934f-cb62c58d6297

Wyjaśnienia nr 2 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

1. Kiedy zamawiający przewiduje otwarcie ofert, gdyż w opublikowanym ogłoszeniu i SWZ są różne daty. W SWZ jest podana wcześniejsza data otwarcia niż złożenia oferty.

Odp. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz informacją na miniportalu otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia co składanie ofert tj. w dniu 08-09-2022 r.

W SWZ pkt. 10 wystąpiła oczywista omyłka pisarska.

Poprawne brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08 września 2022 r. o godzinie: 12:15.

2. Z uwagi na brak dokładnego opisu przedmiotu zamówienia, proszę o dokładne sprecyzowanie wymogów Zamawiającego odnośnie zakresu wykonania robót oraz z jakich materiałów przedmiot zamówienia ma być wykonany, gdyż w projekcie „wodociąg Gapowo” materiał do realizacji nie został opisany na podstawie polskich norm lecz zostały podani producenci.

Odp. Zamawiający nie narzuca wyboru producenta materiałów, jakich należy użyć przy realizacji zamówienia. Sieć wodociągową należy wybudować z rur PE100 PN10 SDR 17.

Zamawiający wykreśla wszystkie nazwy własne. Jednocześnie Zamawiający prosi o zapoznanie się Wykonawców z OPISEM PRZEDMITOU ZAMÓWIENIA zał. A do SWZ, do zadanego pytania odnosi się w szczególności pkt. 10 zał. A do SWZ oraz ze STWIOR, gdzie wskazano m.in. wymogi dot. materiałów.

3. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów równoważnych, jeżeli tak, to proszę o podanie polskich norm głównych elementów sieci.

Odp. Tak, zgodnie z pkt. 10 załącznika A do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Polskie normy zostały przywołane w STWIOR załączonej do SWZ.

PREZES
mgr inż. Marcin Wysocki